

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	13.01.14 09-15	13.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №1- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	13.01.14 09-40	13.01.14 14-25	КТП-5	шкаф ввод №1 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	выполнение ППР
3.	14.01.14 09-00	14.01.14 15-10	ПС-110/10	ячейка №46- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	14.01.14 09-45	14.01.14 14-30	КТП-5	шкаф ввод №2 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	выполнение ППР
5.	15.01.14 08-35	15.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №35- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	16.01.14 08-50	16.01.14 15-20	ПС-110/10	ячейка №38- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	17.01.14 08-45	17.01.14 14-45	ПС-110/10	ячейка №43 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	20.01.14 08-40	20.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №32шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	21.01.14 08-30	21.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №20шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	22.01.14 08-40	22.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	26.01.14 09-30	26.01.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №16 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.
тел. (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.02.14 08-55	03.02.14 15-25	ПС-110/10	ячейка №33- шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
2.	04.02.14 08-50	04.02.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №11- шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
3.	06.02.14 08-50	06.02.14 16-35	ПС-110/10	ячейка №34- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	07.02.14 09-25	07.02.14 14-30	ПС-110/10	ячейка №34- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	наладка РЗ
5.	10.02.14 09-10	10.02.14 15-15	ПС-110/10	ячейка №21- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	11.02.14 08-45	11.02.14 15-25	ПС-110/10	ячейка №12- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	12.02..14 09-15	12.02.14 16-00	ПС-110/10	ячейка №9 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	13.02.14 08-45	13.02.14 15-40	ПС-110/10	ячейка №17шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	14.02.14 08-33	14.02.14 14-30	ПС-110/10	ячейка №бшкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	17.02.14 08-53	17.02.14 14-43	РП-10кВ №1	ячейка №7 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	18.02.14 08-55	18.02.14 15-20	ПС-110/10	ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
12.	18.02.14 09-15	18.02.14 15-25	РП-10кВ №1	ячейка №6- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
13.	19.02.14 09-40	19.02.14 15-50	ПС-110/10	ячейка №7 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
14.	20.02.14 09-35	20.02.14 15-55	ПС-110/10	ячейка №10шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

15.	20.02.14 09-40	20.02.14 16-00	РП-10кВ №2	ячейка №12- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
16.	21.02.14 09-18	21.02.14 15-00	ПС-110/10	ячейка №36шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
17.	24.02.14 09-24	24.02.14 15-50	РП-10кВ №2	ячейка №3- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
18.	26.02.14 09-00	26.02.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №44шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.
тел. (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	04.03.14 09-05	04.03.14 15-20	ПС-110/10	ячейка №37- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	05.03.14 09-55	05.03.14 13-15	РП-10кВ №6	ТСН-1 ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
3.	05.03.14 13-30	05.03.14 15-05	РП-10кВ №6	ТСН-2 ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
4.	06.03.14 09-40	06.03.14 15-05	ПС-110/10	ячейка №39- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	06.03.14 09-35	06.03.14 14-25	РП-10кВ №1	ячейка №19- шкаф КСО-272 с ТМ-25/10/0,4 РВО-10	выполнение ППР
6.	07.03.14 09-25	07.03.14 15-30	ПС-110/10	ячейка №15- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	12.03.14 08-50	12.03.14 12-50	РП-10кВ №6	ячейка №11 шкаф КРУ-2-10-6ф с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	13.03.14 08-50	13.03.14 15-00	ПС-110/10	ячейка №47шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	13.03.14 08-59	13.03.14 14-25	РП-10кВ №1	ячейка №16 шкаф КСО-272 с ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
10.	14.03.14 08-50	14.03.14 14-35	РП-10кВ №2	ячейка №19- шкаф КСО-285 с ТМ-25/10/0,4 РВО-10	выполнение ППР
11.	17.03.14 09-15	17.03.14 14-58	РП-10кВ №2	ячейка №6 шкаф КСО-285 с ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
12.	24.03.14 08-53	24.03.14 14-43	РП-10кВ №1	ячейка №5- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
13.	25.03.14 08-35	25.03.14 14-55	РП-10кВ №1	ячейка №12- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
14.	31.03.14 08-40	31.03.14 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №14- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Исп. Пармонова И.Н.

тел. (4725) 469-530

Ю.П. Бойков

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2014г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.04.14 08-50	01.04.14 14-30	РП-10кВ №1	ячейка №15- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	03.04.14 08-43	03.04.14 14-55	РП-10кВ №1	ячейка №15- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	04.04.14 09-12	04.04.14 14-30	КТПН-8	КТП-ВЭ-72У с ТМ-400/10, РВЗ-10, БВ-10, БВ-2	выполнение ППР
4.	07.04.14 08-50	07.04.14 15-25	РП-10кВ №1	ячейка №3- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	08.04.14 08-40	08.04.14 15-20	РП-10кВ №1	ячейка №2- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	10.04.14 08-50	10.04.14 15-20	РП-10кВ №1	ячейка №10- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	10.04.14 09-10	10.04.14 11-15	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10	выполнение ППР
8.	10.04.14 13-15	10.04.14 14-35	ТП-10	Т-2 ТМ-400/10	выполнение ППР
9.	11.04.14 08-10	11.04.14 15-20	РП-10кВ №1	ячейка №21- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	14.03.14 09-15	14.03.14 15-00	КТП-13	Т-1 ТМЗ-1000/10, Исш 0,4кВ.	выполнение ППР
11.	15.04.14 08-50	15.04.14 15-20	ПС-110/10	РЛ-100кВ №1 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
12.	16.04.14 09-00	16.04.14 14-20	РП-10кВ №1	ячейка №9а - - шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20 привод моторно-пружинный	выполнение ППР
13.	16.04.14 09-40	16.04.14 13-50	ТП-«Форбо»	Т-1 ТМГ-630/10-У1, Исш 10кВ.	выполнение ППР
14.	17.04.14 09-15	17.04.14 14-15	КТП-13	Т-2 ТМЗ-1000/10, Псш 0,4кВ.	выполнение ППР
15.	18.04.14 08-45	18.04.14 13-55	РП-10кВ №1	ячейка №9- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
16.	18.04.14 09-05	18.04.14 13-55	КТПН-7	КТП-ВЭ-72У с ТМ-400/10, РВЗ-10, БВ-10, БВ-2	выполнение ППР

17.	21.04.14 08-40	2104.14 15-20	РП-10кВ №1	ячейка №20 - - шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20 привод моторно-пружинный	выполнение ППР
18.	21.04.14 09-05	21.04.14 13-15	ТП-«Форбо»	Т-2 ТМГ-630/10-У1, Псш 10кВ.	выполнение ППР
19.	22.04.14 08-55	22.04.14 10-20	ТП-1	Т-1 ТМ-400/10	выполнение ППР
20.	22.04.14 09-15	22.04.14 15-00	ПС-110/10	ячейка №18 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
21.	23.04.14 08-50	2304.14 10-55	ТП-1	Т-2 ТМ-400/10	выполнение ППР
22.	23.04.14 09-25	23.04.14 15-00	ПС-110/10	ячейка №30 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
23.	24.04.14 09-00	24.04.14 09-00	РП-10кВ №3	ячейка №1 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
24.	24.04.14 09-05	24.04.14 11-30	РП-10кВ №3	Т-1 ТМ-400/10	выполнение ППР
25.	28.04.14 08-50	28.04.14 14-45	РП-10кВ №3	ячейка №10 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2, т-2 ТМ-400/10	выполнение ППР
26.	30.04.14 09-23	30.04.14 14-25	РП-10кВ №1	Псш. 10кВ. А100х10, ОФРС-10-750, НАМИ-10, РВО-10У	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Пармонова И.Н.

тел. (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	05.05.2014 08-55	05.05.2014 15-40	ПС-110/10	ячейка №24- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/1000/20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	06.05.2014 08-50	06.05.2014 15-35	ПС-110/10	ячейка №25- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/1000/20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	12.05.2014 09-25	19.05.2014 15-10	ПС-110/10	РШ-110кВ.№2 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№2 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№2 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1 РЛ-110кВ.№2 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
4.	20.05.2014 09-00	30.05.2014 10-30	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №1 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №1 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.
тел(4725)469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.06.14 9-35	03.06.14 14-10	ПС-110/10	II секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР
2.	04.06.14 9-25	04.06.14 13-55	ПС-110/10	IV секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР
3.	05.06.14 8-45	06.06.14 14-40	ПС-110/10	ячейка №19 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, наладка РЗ
4.	09.06.14 09-00	09.06.14 15-15	РП-10кВ №2	ячейка №17 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	10.06.14 08-50	10.06.14 15-05	РП-10кВ №2	ячейка №16 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	17.06.14 09-05	17.06.14 15-20	РП-10кВ №2	ячейка №20 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	18.06.14 08-55	18.06.14 15-10	РП-10кВ №2	ячейка №11 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	119.06.14 08-50	19.06.14 15-10	РП-10кВ №2	ячейка №24 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
9.	23.06.14 09-00	23.06.14 15-10	РП-10кВ №2	ячейка №15 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	24.06.14 09-05	23.06.14 15-10	РП-10кВ №2	ячейка №26 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	25.06.14 09-05	25.06.14 14-40	РП-10кВ №2	ячейка №14 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.
тел(4725)469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2014г.

№	Дата и время		Наименование	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.07.14 09-15	01.07.14 15-45	РП-10кВ №2	ячейка №3 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-1000-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	02.07.14 9-15	02.07.14 15-25	РП-10кВ №2	ячейка №9 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	04.07.14 09-00	09.07.14 14-50	РП-10кВ №2	ячейка №2 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-1000-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
4.	08.07.14 09-06	08.07.14 14-50	РП-10кВ №2	ячейка №30 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	10.07.14 9-19	10.07.14 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №22 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	10.07.14 9-25	10.07.14 14-30	КТПН-22	КТПН-72У с ТМ-400/10	выполнение ППР
7.	21.07.14 9-10	21.07.14 15-00	ПС 110/10	1с.ш. 10 кВ- А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2, РВО-10У	выполнение ППР
8.	21.07.14 9-10	21.07.14 15-00	ПС 110/10	ячейка №15 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	28.07.14 9-15	28.07.14 14-20	РП-10кВ №2	ячейка №28 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	29.07.14 8-50	29.07.14 15-20	РП-10кВ №2	ячейка №7 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	31.07.14 9-10	31.07.14 11-20	РП-10кВ №2	ячейка №28 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	04.08.14 10-00	04.08.14 14-15	ПС 110/10	III с.ш. 10 кВ- А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2, РВО-10У	выполнение ППР
2.	06.08.14 09-05	06.08.14 15-48	РП-10кВ №4	ячейка №2 - шкаф КВЭ-1013 с ВМПЭ-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
3.	07.08.14 10-30	07.08.14 15-20	РП-10кВ №4	Ис.ш -10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У, НАМИ-10	выполнение ППР
4.	08.08.14 09-25	08.08.14 14-00	РП-10кВ №4	ячейка №11 - шкаф КВЭ-1013 с ВМПЭ-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
5.	12.08.14 9-20	12.08.14 14-05	КТПН-2	КТПН-72У с ТМ-160/10	выполнение ППР
6.	12.08.14 9-10	12.08.14 14-30	РП-10кВ №4	ячейка №7 - шкаф КВЭ-1013 с ВМПЭ-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
7.	13.08.14 9-35	13.08.14 15-40	РП-10кВ №4	ячейка №3- шкаф КВЭ-1013 ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
8.	14.08.14 8-30	14.08.14 15-07	РП-10кВ №4	ячейка №9 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
9.	15.08.14 8-40	15.08.14 14-15	РП-10кВ №4	ячейка №4 шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
10.	19.08.14 9-00	19.08.14 14-20	РП-10кВ №4	ячейка №1 шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
11.	20.08.14 8-55	20.08.14 14-30	РП-10кВ №4	ячейка №6 шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
12.	21.08.14 9-50	21.08.14 14-50	РП-10кВ №4	Ис.ш -10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У, НАМИ-10	выполнение ППР
13.	22.08.14 8-45	22.08.14 14-45	РП-10кВ №4	ячейка №5 шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
14.	29.08.14 9-10	29.08.14 14-00	РП-10кВ №3	Ис.ш -0,4 кВ А100х10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.09.2014 09-10	01.09..2014 15-00	РП-10кВ №6	ячейка №1 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР,
2.	02.09.2014 08-55	02.09.2014 14-15	РП-10кВ №2	ячейка №2- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	03.09.2014 09-00	03.09.2014 13-55	РП-10кВ №6	ячейка №13 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	04.09.2014 09-00	04.09.2014 13-30	РП-10кВ №6	ячейка №14 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	05.09.2014 08-50	05.09.2014 13-10	РП-10кВ №6	ячейка №5 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	08.09.2014 09-42	08.09.2014 13-56	РП-10кВ №6	ячейка №4 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	09.09.2014 09-40	09.09.2014 14-09	РП-10кВ №6	ячейка №12 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	10.09.2014 09-13	10.09.2014 14-50	РП-10кВ №6	ячейка №15 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	11.09.2014 09-25	11.09..2014 14-45	РП-10кВ №6	ячейка №6 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	20.09.2014 08-50	20.09..2014 15-40	КТП-29	ТМЗ-1000/10	монтаж ВВ шкафа

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

Исп. Парамонова И.Н.
тел. (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.10.2014 12-00	03.10..2014 16-35	РП-10кВ №3	ячейка №7- шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ПП-67К	выполнение ППР,
2.	07.10.2014 09-20	07.10.2014 14-50	РП-10кВ №3	ячейка №3 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	08.10.2014 08.55	08.10.2014 15-45	РП-10кВ №3	ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
4.	09.10.2014 09-10	09.10.2014 14-45	РП-10кВ №3	ячейка №6 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	14.10.2014 09-10	14.10.2014 11-20	РП-10кВ №6	ячейка №9 НТМИ-10	выполнение ППР
6.	15.10.2014 08-45	15.10.2014 14-45	РП-10кВ №3	ячейка №2 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	18.10.2014 10-00	18.10.2014 15-45	РП-10кВ №3	I секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
8.	21.10.2014 09-10	21.10.2014 15-00	РП-10кВ №6	ячейка №7 НТМИ-10	выполнение ППР
9.	24.10.2014 09-26	24.10.2014 14-30	РП-10кВ №6	ячейка №0 шкаф КРУ2-10 с ВВ/ТЕЛ-10-20/1000	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в ноябре 2014г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	06.11.2014 08-55	06.11..2014 15-00	РП-10кВ №4	ячейка №8- - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР,
2.	09.11.2014 09-15	09.11.2014 13-25	РП-10кВ №3	Пш.10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
3.	11.11.2014 09-10	11.11.2014 15-15	РП-10кВ №3	ячейка №9 шкаф КСО-272 с НТМИ-10	выполнение ППР
4.	12.11.2014 09-40	12.11.2014 14-35	РП-10кВ №6	I секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
5.	14.11.2014 09-15	14.11.2014 14-30	РП-10кВ №2	ячейка №13- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	20.11.2014 09-05	20.11. 2014 14-45	ТП-10	I и Пш.0,4кВ	выполнение ППР
7.	22.11.2014 09-10	22.11.2014 13-40	РП-10кВ №1	I секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
8.	24.11.2014 09-10	24.11.2014 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №1 НТМИ-10	выполнение ППР
9.	26.11.2014 08-55	26.11.2014 10-00	РП-10кВ №3	ячейка №4 НТМИ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабре 2014г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.12.2014 09-35	03.12.2014 14-10	РП-10кВ №2	I секция шин, А100х10, ОФРС-10-750, НАМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
2.	04.12.2014 09-00	04.12.2014 14-40	РП-10кВ №6	I I секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
3.	08.12.2014 09-15	08.12.2014 14-50	РП-10кВ №2	ячейка №4 НАМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А, Осадченко