

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	13.01.15 09-10	13.01.15 15-40	ПС-110/10	ячейка №9 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	14.01.15 09-00	14.01.15 15-45	ПС-110/10	ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-1000-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	15.01.15 08-50	15.01.15 14-25	ПС-110/10	ячейка №11- шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
4.	16.01.15 09-05	16.01.15 14-00	ПС-110/10	ячейка №33 шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
5.	19.01.15 08-55	19.01.15 12-30	ПС-110/10	ячейка №45 шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-ХХVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2	выполнение ППР
6.	20.01.15 08-55	20.01.15 14-30	ПС-110/10	ячейка №2 шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-ХХVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2	выполнение ППР
7.	21.01.15 09-05	22.01.15 15-35	ПС-110/10	ячейка №1 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, наладка РЗ
8.	23.01.15 08-45	23.01.15 14-45	ПС-110/10	ячейка №19 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	26.01.15 08-45	26.01.15 16-00	ПС-110/10	ячейка №20 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	27.01.15 09-00	27.01.15 15-40	ПС-110/10	ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	28.01.15 08-50	28.01.15 11-45	ПС-110/10	ячейка №45 шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-ХХVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2	проверка РЗ

Главный инженер

Бойков Ю.П.

Исп. Осадченко В.А.

тел. (4725) 469-152

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	02.02.15 08-45	03.02.15 15-55	ПС-110/10	ячейка №46 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, наладка РЗ
2.	10.02.15 09-35	10.02.15 15-20	ПС-110/10	ячейка №42 шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-XXVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2	выполнение ППР
3.	11.02.15 09-20	11.02.15 11-00	ПС-110/10	ячейка №14шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-XXVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2	выполнение ППР
4.	12.02.15 09-20	12.02.15 15-25	ПС-110/10	ячейка №30 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	16.02.15 09-20	16.02.15 15-45	ПС-110/10	ячейка №18 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	17.02.15 08-55	18.02.15 15-50	ПС-110/10	ячейка №35 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, наладка РЗ

Главный инженер

Бойков Ю.П.

Исп. Осадченко В.А.
тел. (4725) 469-152

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2015г.

№	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	0403.15 09-15	04.03.15 15-00	ПС-110/10	ячейка №24 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР,
2.	0503.15 09-15	05.03.15 15-00	ПС-110/10	ячейка №25 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	10.03.15 09-30	10.03.15 15-05	ПС-110/10	ячейка №7 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	11.03.15 09-17	11.03.15 15-00	ПС-110/10	ячейка №39 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	13.03.15 09-10	13.03.15 14-30	РП- 10кВ №1	ячейка №3 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	16.03.15 09-40	16.03.15 15-40	РП- 10кВ №1	ячейка №10 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	17.03.15 08-55	17.03.15 15-50	ПС-110/10	ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	17.03.15 09-00	17.03.15 15-35	ПС-110/10	ячейка №17 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	20.03.15 09-30	20.03.15 12-24	РП- 10кВ №1	ячейка №9 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	23.03.15 09-45	23.03.15 14-50	РП- 10кВ №1	Исх.10кВ ,ячейка №14 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	25.03.15 08-40	25.03.15 15-20	РП- 10кВ №1	ячейка №12- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
12.	26.03.15 08-40	26.03.15 15-35	РП- 10кВ №1	ячейка №5- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

13.	26.03.15 08-55	26.03.15 14-40	РП- 10кВ №1	ячейка №21- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
14.	3103.15 09-07	31.03.15 15-55	РП- 10кВ №1	ячейка №11- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Главный инженер

Бойков Ю.П.

Исп. Осадченко В.А.
тел. (4725) 469-152

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	06.04.15. 10-10	06.04.15. 15-00	РП-10кВ №2	II секция шин, А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10 ячейка №14 камера КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	07.04.15. 08-45	07.04.15. 14-00	РП-10кВ №2	ячейка №6 КСО-285 с ТМ-25/10-У-1	выполнение ППР
3.	08.04.15. 08-55	08.04.15. 14-45	РП-10кВ №2	ячейка №19 КСО-272 с ТМ-25/10-У-1, РВО-10	выполнение ППР
4.	09.04.15. 09-10	09.04.15. 14-30	РП-10кВ №2	ячейка №26- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	10.04.15. 08-55	10.04.15. 15-40	РП-10кВ №2	ячейка №11 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	13.04.15. 08-35	13.04.15. 14-45	РП-10кВ №2	ячейка №17 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	16.04.15 09-10	16.04.15 16-15	РП-10кВ №2	ячейка №115 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	17.04.15. 08-55	17.04.15. 14-10	РП-10кВ №2	ячейка №20- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
9.	20.04.15. 9-45	20.04.15. 15-05	КТП-13	в/вольтовый шкаф №1, №2 ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ, Т-1 ТМЗ-1000/10, РУ-0,4кВ I секции шин Т-2 ТМЗ-1000/10, РУ-0,4кВ II секции шин.	выполнение ППР
10.	21.04.15. 9-10	21.04.15. 15-40	РП-10кВ №2	ячейка №16- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	23.04.15. 8-45	23.04.15. 15-20	РП-10кВ №2	ячейка №2- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
12.	24.04.15. 9-00	24.04.15. 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №24- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

13.	24.04.15. 8-50	24.04.15. 15-50	РП-10кВ №2	ячейка №30- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
14.	28.04.15. 9-25	24.04.15. 15-55	РП-10кВ №2	ячейка №9- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР проверка РЗ

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2015г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	25.05.2015 10-30	25.05.2015 16-00	ПС-110/10	РЛ-110кВ.№ 2– РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
2.	25.05.2015 08-23	29.05.2015 11-30	ПС-110/10	РШ-110кВ.№ - 2РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№– 2 РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2– РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

Исп. Парамонова И.Н.
тел(4725)469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.06.2015 09-00	05.06.2015 14-20	ПС-110/10	РШ-110кВ.№2 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№2 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№2 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1 РЛ-110кВ.№2 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
2.	15.06.2015 09-35	25.06.2015 09-10	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №1 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №1 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

Исп. Парамонова И.Н.
тел (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.07.2015 09-15	03.07.2015 14-30	ПС-110/10	Стабилизатор СТ-1 С-1,7С	выполнение ППР
2.	06.07.2015 08-40	06.07.2015 15-00	ПС-110/10	Стабилизатор СТ-1 С-1,7С	выполнение ППР
3.	07.07.2015 17-05	07.07.2015 17-55	ПС-110/10	КВЛ-10кВ №14 от ПС-110/10 до оп.№6	текущий ремонт, замена разрядников.
4.	13.07.2015 09-40	13.07.2015 11-36	РП-10кВ №2	яч.№ 26 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	монтаж не подвижных контактов ЗН.
5.	15.07.2015 09-20	15.07.2015 15-05	ТП-1	трансформатор Т-1	замена трансформатора
6.	16.07.2015 09-20	16.07.2015 10-45	ТП-1	трансформатор Т-2	замена трансформатора
7.	21.07.2015 09-15	21.07.2015 14-50	РП-10кВ №1	яч.№ 5 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	монтаж и наладка аварийной сигнализации

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

Исп. Парамонова И.Н.
тел (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	11.08.2015 09-10	11.08.2015 10-50	ТП-10	трансформатор Т-1 ТМ-400/10/0,4	выполнение ППР
2.	11.08.2015 13-10	11.08.2015 14-50	ТП-10	трансформатор Т-2ТМ-400/10/0,4	выполнение ППР
3.	14.08.2015 09-40	14.08.2015 13-45	ТП-10	Ис.ш. 0,4кв панели ЩО-70	. выполнение ППР
4.	17.08.2015 09-25	17.08.2015 13-40	ТП-10	Ис.ш. 0,4кв панели ЩО-70	. выполнение ППР
5.	17.08.2015 10-15	17.08.2015 15-45	РП-10кВ №2	ячейка №12 шкаф КСО 285 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР
6.	20.08.2015 09-08	20.08.2015 15-45	РП-10кВ №1	ячейка №20 шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	выполнение ППР
7.	23.08.2015 09-20	23.08.2015 12-45	РП-10кВ №1	Исш. 10кВ. А100х10, ОФРС-10-750 ячейка №17 шкаф КСО 272 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	24.08.2015 08-45	24.08.2015 15-50	РП-10кВ №1	ячейка №9а шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	выполнение ППР
9.	26.08.2015 09-00	26.08.2015 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №15 шкаф КСО 272 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	27.08.2015 09-33	27.08.2015 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №1 шкаф КСО-272 с НТМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
11.	28.08.2015 09-10	28.08.2015 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №7 шкаф КСО 285 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР
12.	31.08.2015 10-10	28.08.2015 14-50	РП-10кВ №2	Исш. 10кВ. А100х10, ОФРС-10-750 ячейка №13шкаф КСО 285 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

Исп. Пармонова И.Н.
тел (4725) 469-530

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	02.09.15 09-00	02.09.15. 11-15	РП-10кВ №2	ячейка №1 НАМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
2.	03.09.15 09-10	03.09.15. 15-15	РП-10кВ №4	ячейка №7, КВЛ-10кВ №4/7	монтаж РЛНД-10 на оп. №2 КВЛ-10кВ №4/7
3.	03.09.15 09-48	03.09.15. 14-20	РП-10кВ №2	ячейка №4 НАМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
4.	09.09.15 09-00	09.09.15. 13-00	РП-10кВ №1	ячейка №4 НИМИ-10	выполнение ППР
5.	10.09.15 09-15	10.09.15. 13-10	РП-10кВ №1	ячейка №19 ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
6.	13.09.15 8-50	13.09.15. 11-35	РП-10кВ №1	II секция шин А100х10, ОФРС-10-750	монтаж ячейки КСО, подключение к шинам 10кВ.
7.	15.09.15 10-08	15.09.15. 13-30	ТП-10	II секция шин 10кВ	замена ОСИ в яч.№3
8.	28.09.15 09-40	28.09.15. 14-10	ПС-110/10	I секция шин 10кВ А100х10 ИОР-10-750 НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У, ячейка №13 КРУ-ХП ВМПП-10/630/20 ППВ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2015г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1	05.10.15 10-30	07.10.15. 11-00	РП-10кВ №1	ячейка №7 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	демонтаж привода ВМ, монтаж ВВ
2	12.10.2015 10-05	12.03.2013 19-55	РП-10кВ №1	ячейка №6 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	демонтаж привода ВМ, монтаж ВВ
3	15.10.15 13-20	15.10.15 15-05	ПС-110/10	ячейка №31- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ремонт привода ВМ
4	21.10.15 09-20	21.10.15 15-00	ПС-110/10	ячейка №39- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	монтаж электродвигателя привода
5	22.10.2015 09-18	22.10.2015 14-00	КТПН-22	КТПН-72У с ТМ-400/10	текущий ремонт
6	22.10.15 9-00	22.10.15 14-35	РП-10кВ №2	ячейка №22 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	монтаж ЗНЛ
7	23.10.2015 13-05	23.10.2015 14-45	РП-10кВ №3	ячейка №2 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ремонт привода ВМ
8	24.10.2015 08-10	24.10.2015 11-30	Электрощитовая электроремонтной мастерской	секция шин 0,4 кВ, электрооборудование эл. щитовой	график ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабре 2015г

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	16.12..2015 10-05	16.12.2015 14-25	ПС-110/10	II секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР
2.	17.12..2015 10-05	17.12.2015 15-15	РП-6	ячейка №10 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	18.12..2015 09-15	18.12.2015 14-25	ПС-110/10	ячейка №15- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	21.12..2015 11-10	21.12.2015 16-00	РП-2	ячейка №24 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	замена масла в горшках ВМ
5.	2312..2015 09-35	2312.2015 15-40	РП-2	ячейка №24 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	24.12.015 09-23	24.12.015 15-15	ПС-110/10	ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	24.12.015 13-25	24.12.015 13-35	РП-3	ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППВ-10	наладка РЗ
8.	24.12.015 13-40	24.12.015 13-50	РП-3	ячейка №6 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППВ-10	наладка РЗ
9.	25.12.015 13-30	25.12.015 14-20	КТП-13	РУ-0,4кВ I и II секции шин,	переопрессовка наконечников кабельной линии 0,4кВ СА-1 яч 10 СА-2 яч. 9

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко