

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2016г.

№ п.п.	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	13.01.2016 09-40	13.01.16 15-00	РП-10кВ №6	ячейка №16 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	14.01.2016 9-20	14.01.2016 14-05	ТП-«Форбо»	Т-1 ТМГ-630/10-У1, Исш 10кВ.	выполнение ППР
3.	15.01.2016 9-00	15.01.2016 14-05	ТП-«Форбо»	Т-2 ТМГ-630/10-У1, Псш 10кВ.	выполнение ППР
4.	18.01.2016 9-30	18.01.2016 16-20	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР , замена масла в ВМ, монтаж и наладка РЗ
5.	19.01.2016 9-20	19.01.2016 15-20	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	монтаж и наладка РЗ
6.	25.01.2016 9-28	25.01.2016 15-50	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	монтаж и наладка РЗ
7.	26.01.2016 9-40	26.01.2016 13-30	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	монтаж и наладка РЗ
8.	28.01.2016 9-45	28.01.2016 20-30	ПС-110/10	ячейка №35 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, монтаж и наладка РЗ
9.	31.01.2016 8-20	31.01.2016 10-40	РП-1	ячейка №22 шкаф- КСО-298-8ВВ-600 с ВВ/TEL-10, ВР/ TEL-220-02А, ВU/TEL-220-05А	подключение кабеля, проверка РЗ.

Начальник ЦСП

Осадченко В.А.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2016г.

№ п.п.	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.02. 2016 9-00	01.02.2016 16-00	ПС-110/10	ячейка №43 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Выполнение графика ППР
2.	02.02. 2016 08-40	02.02.2016 11-45	ПС-110/10	ячейка №43 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Замена батарейки в счетчике электроэнергии
3.	03.02.2016 09-36	04.02.2016 15-40	ПС-110/10	ячейка №32 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Выполнение графика ППР, монтаж и наладка цепей РЗ.
4.	05.02.2016 09-09	05.02.2016 13-50	РП-1	ячейка №3 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена ТТ.
5.	18.02.2016 09-30	18.02.2016 13-30	РП-2	ячейка №17 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	Выполнение ППР

Начальник ЦСП

Осадченко В.А.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2016г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.04.16г. 09-50	03.04.16г. 12-20	РП- 1	Пс.ш-10кВ	подключение новой ячейки к секции шин.
2.	07.04.16г. 09-00	07.04.16г. 14-40	РП- 4	ячейка №7 - шкаф КВП- 1013 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14. КВЛ-10кВ от яч.№7 РП-4 до КТПН-250 «МТК»	переустановка опоры.
3.	15.04.16г. 09-00	15.04.16г. 14-40	РП-2	ячейка №24 - шкаф КСО -285 ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР
4.	15.04.16г. 09-35	15.04.16г. 14-20	КТПН-22	КТПН-72 с ТМ-400кВА	выполнение графика ППР
5.	25.04.16г. 09-34	26.04.16г. 15-00	РП- 4	ячейка №2 - шкаф КВП- 1014 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14.	монтаж и наладка цепей РЗ
6.	27.04.16г. 09-15	27.04.16г. 15-15	РП- 4	ячейка №7 - шкаф КВП- 1013 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14. КВЛ-10кВ от яч.№7 РП-4 до КТПН-250 «МТК»	подключение КТПН

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2016г.

№	Дата и время		Наименова	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	08.06..16 09-45	08.06..16 16-57	КТП-11	Т-1 ТМФ-400/10, РУ-0,4кВ I и II секции шин, Т-2 ТМФ-400/10	выполнение ППР
2.	09.06..16 09-25	09.06..16 15-25	РП-4	ячейка №11 - шкаф КВП- 10/13-630с ВМПП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
3.	14.06..16 09-08	14.06..16 15-40	РП-4	ячейка №1 - шкаф КВП- 10/13-630с ВМПП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
4.	16.06..16 09-30	16.06..16 15-20	РП-4	ячейка №6 - шкаф КВП- 10/13-630с ВМПП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
5.	16.06..16 10-00	16.06..16 14-40	КТП-11	в/вольтный шкаф №1- ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ	выполнение ППР
6.	20.06..16 09-35	20.06..16 16-00	РП-6	ячейка №4 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	21.06.16 09-05	21.06..16 15-40	РП-6	ячейка №12 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	22.06.16 09-00	22.06.16 15-40	РП-6	ячейка №1 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	23.06.16 09-05	23.06.16 15-40	РП-6	ячейка №2 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	24.06.16 09-00	24.06.16 15-20	РП-6	ячейка №15 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	28.06.16 09-24	28.06.16 15-15	РП-6	ячейка №3 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
12.	29.06.16 09-24	30.06.16 13-20	РП-6	ячейка №13 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР наладка цепей сигнализации

И.о. начальника ЦСП

И.В. Кравченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2016г.

№	Дата и время		наименование эл. установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	06.07.16 09-30	06.07.16 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №16- шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	06.07.16 08-45	06.07.16 14-25	РП-10кВ №6	ячейка №7 НТМИ-10	выполнение ППР
3.	07.07.16 09-15	07.07.16 15-20	РП-10кВ №6	ячейка №11 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, ТСН-1, ТМ-25кВА	выполнение ППР
4.	08.07.16 08-55	08.07.16 15-15	ПС-110/10	ячейка №34- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	послеаварийная проверка ВМ, цепей учета и РЗА.
5.	08.07.16 09-40	08.07.16 14-37	РП-10кВ №6	ячейка №9 НТМИ-10	выполнение ППР
6.	11.07.16 09-20	11.07.16 15-30	РП-10кВ №3	ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППО-10У2.	выполнение ППР
7.	11.07.16 09-05	11.07.16 15-40	ПС-110/10	ячейка №37- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	12.07.16 08-50	12.07.16 15-00	РП-10кВ №3	ячейка №2 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2.	выполнение ППР
9.	13.07.16 09-40	13.07.16 15-45	РП-10кВ №3	Ис.ш -10кВ, ячейка №7 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ПП-67К	выполнение ППР
10.	14.07.16 08-49	14.07.16 13-50	РП-10кВ №3	ячейка №3 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППО-10.	выполнение ППР
11.	15.07.16 09-20	15.07.16 14-30	РП-10кВ №3	Ис.ш -10кВ, ячейка №8 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППО-10.	выполнение ППР
12.	19.07.16 09-25	19.07.16 15-25	РП-10кВ №3	ячейка №9 шкаф КСО-272 с НТМИ-10	выполнение ППР
13.	20.07.16 09-40	20.07.16 15-00	РП-10кВ №3	ячейка №4 шкаф КСО-272 с НТМИ-10	выполнение ППР
14.	27.07.16 08-50	27.07.16 14-40	РП-10кВ №3	ячейка №1 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППО-10У2 ТСН-1 ТМ-400кВА	выполнение ППР
15.	29.07.16 09-05	29.07.16 13-50	РП-10кВ №3	ячейка №10 шкаф КСО-272 с ВМГП-10-630-20 привод ППО-10У2 ТСН-2 ТМ-400кВА	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2016г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	02.08.16 09-11	02.08.16 11-05	РП-3	II с.ш. 0,4 кВ- А100х10	выполнение ППР
2.	03.08.6 09-27	03.08.16 15-00	РП-3	I с.ш. 0,4 кВ- А100х10	выполнение ППР
3.	04.08.16 09-22	04.08.16 15-20	ПС-110/10	ячейка №7 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	04.08.16 09-25	04.08.16 14-00	РП-3	ячейка №6 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2.	выполнение ППР
5.	08.08.16 08-50	08.08.16 15-30	ПС-110/10	ячейка №0 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	10.08.16 09-55	10.08.16 16-00	ПС-110/10	ячейка №16 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	12.08.16 08-45	12.08.16 14-05	РП-2	ячейка №2- шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	12.08.16 09-05	12.08.16 14-20	ПС-110/10	ККУ-1 КС-2-10,5-75	выполнение ППР
9.	15.08.16 8-40	15.08.16 14-15	ПС-110/10	ККУ-2 КС-2-10,5-75	выполнение ППР
10.	17.08.16 08-37	19.08.16 14-20	ПС-110/10	Т-1 25000кВА	замена масла в баке РПН, замена запорной арматуры, проверка РЗА.
11.	22.08.16 8-30	23.08.16 15-40	ПС-110/10	Т-2 25000кВА	замена масла в баке РПН, замена запорной арматуры, проверка РЗА.
12.	30.08.16 08-40	31.08.16 16-00	ПС-110/10	ОД-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1- РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М,	замена опорных изоляторов ОД-110/10кВ №1, РС-110кВ №1

Начальник ЦСП

Осадченко В.А.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2016г

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	05.09.2016 09-20	05.09.2016 09-20	КТП-29	ВВ-3 ВНПз-17УЗ, ТМЗ-1000/10-72У1	выполнение ППР
2.	06.09.2016 08-53	06.09.2016 10-20	КТП-11	ВВ-3 ВНПз-17УЗ, ТМ-400/10, Исш 0,4кВ	устранение нагрева контактных соединений.
3.	06.09.2016 13-40	06.09.2016 18-25	РП-1	ячейка №9 шкаф КСО-272 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР, КВЛ-10 монтаж РЛНД.
4.	08.09.2016 08-45	08.09.2016 14-15	ПС-110/10	РШ-110кВ.№ - 2РНДз-1б-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	верховой осмотр опорной изоляции, замена уплотнения на баке РПН .
5.	13.09.2016 08-40	13.09.2016 15-35	РП-1	ячейка №5 шкаф КСО-272с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР
6.	14.09.2016 08-40	14.09.2016 15-15	РП-1	ячейка №12 шкаф КСО-272с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. . выполнение ППР
7.	19.09.2016 09-35	19.09.2016 15-20	ПС-110/10	ячейка №30 - шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20 привод ППВ-10	. выполнение ППР
8.	19.09.2016 09-35	19.09.2016 15-20	КТПН - «БриЦ»	ТМ-400/10/0,4	. выполнение ППР
9.	23.09.16 9-15	23.09.16 15-00	РП-1	ячейка №17 шкаф КСО-272 с ВПМП-10/630/20 привод ППО-10У2	. выполнение ППР
10.	28.09.16 9-20	28.09.16 12-15	КТПН-7	ТМ-400/10/0,4	замена электросчетчика Потребителя.
11.	30.09.16 9-17	30.09.16 14-35	РП-4	ячейка №7 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14. КТПН-2 с ТМ-160кВА	. выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2016г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	11.10.16. 08-38	11.10.16 12-08	КТПН-7	ТМ-400/10/0,4	выполнение ППР
2.	12.10.16. 09-15	12.10.16 15-40	РП-2	ячейка №9- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	14.10.16. 09-20	14.10.16 14-10	РП-2	ячейка №30- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
4.	19.10.16. 08-55	19.10.16 15-35	ПС-110/10	ячейка №1 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	20.10.16. 09-52	20.10.16 15-29	РП-2	ячейка №12- шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2, ячейка №10 РВ-10/1000	выполнение ППР
6.	27.10.16. 10-30	27.10.16. 14-45	ПС-110/10	IV секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У.	выполнение ППР

И.о. начальника ЦСП

И.В. Кравченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в ноябре 2016г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.11.16. 23-55	02.11.16 14-50	ПС-110/10	II секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10. Трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1.	послеаварийные работы
2.	10.11.16. 09-10	10.11.16 15-30	РП-2	Ячейка №26- шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	15.11.16. 09-10	15.11.16 15-00	ПС-110/10	ЩСН II секция шин 0,4кВ	выполнение ППР
4.	21.11.16. 09-05	21.11.16 15-35	ПС-110/10	ЩСН I секция шин 0,4кВ	выполнение ППР
5.	21.11.16. 09-55	21.11.16 13-10	КТП-5	Трансформатор Т-2 ТМЗ-1000/10	устранение течи масла
6.	22.11.16. 09-20	22.11.16 10-25	КТП-5	Трансформатор Т-1 ТМЗ-1000/10	устранение течи масла
7.	23.11.16. 09-30	23.11.16 14-25	КТП-14	Шкаф ввода 10кВ №1 ВВ-3ВНПз-17УЗ. трансформатор Т-1 ТМФ-400/10. Шкаф ввода 0,4кВ, РВН-0,5	выполнение ППР, замена счетчика эл. эн.
8.	23.11.16. 09-20	23.11.16 10-15	КТП-14	Шкаф ввода 0,4кВ	замена счетчика эл. эн.
9.	25.11.16. 09-25	25.11.16 14-32	ПС-110/10	ЩСН СА – АВМ-10СВ	выполнение ППР
10.	28.11.16 09-30	28.11.16 15-40	ПС-110/10	ячейка №34- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	30.11.16 10-08	30.11.16 16-00	РП-6	II секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10.РВО-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабре 2016г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	02.12.16 09-50	02.12.16 14-00	РП-6	I секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10.РВО-10	выполнение графика ППР
2.	07.12.16 13-10	07.12.16 13-35	КТПН-7	ТМ-400/10/0,4	протяжка болтовых соединений
3.	07.12.16 13-18	07.12.16 14-00	РП-1	ячейка №21 камера КСО 285 с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 ТЕР-СМ-16-2 РВЗ-10/630 РВФЗ-10/630	замена счетчика электроэнергии
4.	08.12.16 13-15	08.12.16 14-00	КТПН-22	ТМ-400/10/0,4	протяжка болтовых соединений
5.	15.12.16 09-00	15.12.16 10-05	РП-1	ячейка №22 камера КСО -207-53.3-У3 с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 ТЕР СМ 16-2 РВЗ-10/630 РВФЗ-10/630	замена счетчика электроэнергии
6.	20.12.16 13-15	20.12.16 13-55	РП-3	I секция шин 0,4 кВ	протяжка болтовых соединений
7.	22.12.16 09-10	22.12.16 10-10	РП-1	ячейка №3 КСО-272 с ВПМП-10/630/20 РВЗ-10/630 РВФЗ-10/630	замена счетчика электроэнергии
8.	26.12.16 09-15	26.12.16 10-50	КТПН-45	ТМ-400/10/0,4	устранение течи масла, протяжка болтовых соединений.

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко