

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2017г.

№	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	10.01.17 9-59	10.01.17 14.05	РП-6	ТСН-1 ТМ-25кВА	устранение течи масла
2.	10.01.17 9-01	10.01.17 15-40	ПС-110/10	ячейка №11 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
3.	11.01.17 08-45	11.01.17 15-50	ПС-110/10	ячейка №33 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
4.	12.01.17 08-30	12.01.17 15-40	ПС-110/10	ячейка №20 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	13.01.17 08-47	13.01.17 14-40	ПС-110/10	ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	16.01.17 08-50	16.01.17 16-00	ПС-110/10	ячейка №2 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
7.	16.01.17 09-06	16.01.17 15-20	РП-1	ячейка № 1 КСО 272 НТМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
8.	17.01.17 09-15	17.01.17 15-20	РП-1	ячейка № 4 КСО 272 НТМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
9.	17.01.17 08-45	17.01.17 16-05	ПС-110/10	ячейка №45 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
10.	19.01.17 08-40	19.01.17 15-40	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	19.01.17 09-10	19.01.17 14-47	РП-1	ячейка № 16 ТСН-2 КСО 272 Трансформатор ТМ-25/10	выполнение ППР
12.	20.01.17 09-10	20.01.17 14-00	РП-1	ячейка № 19 ТСН-1 КСО 272 Трансформатор ТМ-25/10	выполнение ППР
13.	20.01.17 08-40	20.01.17 14-35	ПС-110/10	ячейка №35 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
14.	23.01.17 09-20	23.01.17 15-30	ПС-110/10	ячейка №32шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
15.	24.01.17 09-03	24.01.17 15-46	ПС-110/10	ячейка №43шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

16.	25.01.17 09-25	25.01.17 15-40	ПС-110/10	ячейка №9 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
17.	25.01.17 09-32	25.01.17 15-00	РП-1	ячейка № 2 СВВ КСО 272 ВВ/TEL-10-20/1000-У2 TER_СМ_16_2	выполнение ППР
18.	26.01.17 09-07	26.01.17 15-30	ПС-110/10	ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
19.	26.01.17 09-50	26.01.17 15-35	РП-1	ячейка № 21 КСО 272 ВВ/TEL-10-20/1000-У2 TER_СМ_16_2	выполнение ППР
20.	27.01.17 09-05	27.01.17 14-40	ПС-110/10	ячейка №24 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-1600-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
21.	31.01.17 09-18	31.01.17 15-20	ПС-110/10	ячейка №10 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2017г.

№	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.02.17 09-00	01.02.17 15-20	ПС-110/10	ячейка №21 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	01.02.17 09-20	01.02.17 15-35	РП-1	ячейка № 7 шкаф КСО 272 ВВ/TEL-10-20/1000-У2 TER_СМ_16_2	выполнение ППР
3.	02.02.17 09-05	02.02.17 15-20	ПС-110/10	ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	02.02.17 09-27	02.02.17 15-10	РП-1	ячейка № 6 шкаф КСО 272 ВВ/TEL-10-20/1000-У2 TER_СМ_16_2	выполнение ППР
5.	06.02.17 09-40	06.02.17 15-35	ПС-110/10	ячейка №36 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	06.02.17 10-10	06.02.17 15-20	РП-2	ячейка №3.шкаф КСО 285 ВМПП-10/630/20 ППО-10У2 ячейка №5 КСО 285 РВ-10/1000	выполнение ППР
7.	07.02.17 09-52	07.02.17 15-35	ПС-110/10	ячейка №42 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
8.	07.02.17 09-01	07.02.17 15-30	РП-1	ячейка № 14 шкаф КСО 272 ВМПП-10/630/20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
9.	08.02.17 09-10	08.02.17 14-10	РП-1	ячейка № 15 шкаф КСО 272 ВМПП-10/630/20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	09.02.17 09-50	09.02.17 15-35	ПС-110/10	ячейка №19 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	10.02.17 09-10	10.02.17 14-10	РП-1	ячейка № 22 шкаф КСО 207-53.3-У3 ВВ/TEL-10-20/1000-У2 TER_СМ_16_2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2017г.

№	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	16.03.17 08-50	16.03.17 15-30	ПС-110/10	ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	16.03.17 08-55	16.03.17 14-50	ПС-110/10	ячейка №46 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	замена трансформаторов тока
3.	17.03.17 09-45	17.03.17 13-20	ТП-10	Псш 10кВ шкаф КСО-366 ВН-16	выполнение ППР
4.	17.03.17 09-19	17.03.17 11-00	ТП-1	Псш 10кВ шкаф КСО-304-03-2У3 ВНАП-10/630-20 ЗУ2	выполнение ППР
5.	20.03.17 09-19	22.03.17 15-10	РП-2	ячейка №4.шкаф КСО 285 НАМИ-10	выполнение ППР
6.	20.03.17 09-22	20.03.17 15-55	РП-2	ячейка №13.шкаф КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
7.	21/03.17 09-35	21.03.17 16-05	ПС-110/10	ячейка №17 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	22.03.17 08-35	22.03.17 15-20	ПС-110/10	ячейка №18 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	28.03.17 09-19	30.03.17 15-10	РП-2	ячейка №15 КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР, монтаж узла учета.
10.	29.03.17 09-05	29.03.17 16-00	РП-1	Псш.10кВ. ячейка №10 КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
11.	31.03.17 08-35	31.03.17 15-30	РП-1	Псш.10кВ. в т.ч. ячейка №17 КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2 ячейка №9 КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2017г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.04.17 09-59	03.04.17 14- 05	РП-2	ячейка №17. шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	замена т.т.
2.	03.04.17 09-39	04.04.17 15- 20	РП-2	ячейка №26. шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	монтаж прибора и цепей учета электроэнергии
3.	04.04.17 09- 21	04.04.17 15- 20	РП-2	ячейка №17. шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
4.	05.04.17 09- 15	05.04.17 15- 30	РП-2	ячейка №16. шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	замена трансформаторов тока
5.	06.04.17 09- 00	06.04.17 15- 20	РП-2	ячейка №16. шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
6.	11.04.17 09- 06	11.04.17 15-30	ПС-110/10	Псш 10кВ шкаф КРУ-ХП с НАМИ-10УХЛ2, РВО-10У	выполнение ППР
7.	14.04.17 09- 06	14.04.17 15-30	РП-1	ячейка №3 шкаф КСО 272 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
8.	21.04.17 09- 45	21.04.17 14-15	РП-2	Исекция шин 10 кВ, ячейка №13 КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
9.	24.04.17 10-00	24.04.17 14-45	РП- 2	Псекция шин 10 кВ, ячейка № 20 шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2, ячейка № 24 шкаф КСО 285 ВПМП-10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2017г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	17.05.17 08-33	18.05.17 15-26	ПС-110/10	трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР
2.	23.05.17 08-29	24.05.17 09-50	ПС-110/10	трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР
3.	24.05.17 10-17	26.05.17 09-38	ПС-110/10	трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР
4.	29.05.17 10-10	29.05.17 11-12	РП-2	КЛ-10кВ. №2/15 РП-2 яч 15 – КТП-13 шкаф ввода 10кВ №1	трассировка кабеля
5.	29.05.17 13-50	29.05.17 14-55	РП-2	КЛ-10кВ. №2/26РП-2 яч 26– КТП-13 шкаф ввода 10кВ №2	трассировка кабеля

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2017г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	16.06.17 09-16	16.06.17 14-15	РП-2	ячейка № 22 шкаф КСО-285 с ВМПП -10/630/20 ППО-10У2	выполнение ППР
2.	16.06.17 09-16	16.06.17 14-15	КТПН-22	КТПН-72У с ТМ-400/10	выполнение ППР, замена т.т.
3.	26.06.17 09-10	26.06.17 11-29	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10	устранение нагрева

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2017г.

№ пп	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень потребителей 3-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	05.07.17 12-00	05.07.17 17-07	РП-1	КВЛ-10кВ РП-10кВяч.№17 – КТПН-8	оп.№1А установка разъединителя	ЗАО «Завод декоративных конструкций». ООО фирма «М-Стиль». ООО «Автогруз». ЗАО «КСК». ИП Боровенский А.Ю. ЗАО «Оскол ТЭК» - гаражи. ЗАО «Осколнефтеснаб» -нефтебаза.
2.	11. 07.17 13-20	11.07.17 15-29	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10, Исш 0,4кВ панели ЩО-70	выполнение ППР	ИП Халеев В.И. ИП Сарухаян С.Г. ООО «Приосколье» ТК ООО «АПК «ПРОМАГРО»
3.	12.07.17 16-20	12.07.17 17-20	ТП-1	Т-1 ТМ-400/10, Исш 0,4кВ панели ЩО-70	выполнение ППР	ООО «СТРОЙ-БЕТОН»
4.	13. 07.17 09-20	13.07.17 13-57	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10	замена трансформатора	-
5.	18. 07.17 08-40	18.07.17 14-45	КТП-31	Т-1 ТМГ11-1600, I сш10кВ КСО -207	выполнение ППР	-
6.	19. 07.17 09-00	19.07.17 15-11	КТП-31	Т-2ТМГ11-1600, II сш10кВ КСО -207	выполнение ППР	-
7.	19. 07.17 13-05	19.07.17 14-52	ТП-1	II сш 0,4кВ панели ЩО-70	выполнение ППР	ИП Усик С.Н. ИП Крушевский С.А. ЗАО «Промбаза» ООО «Бизнесиндустрия»
8.	20 07.17 13-00	20.07.17 15-11	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10, Исш 0,4кВ панели ЩО-70	выполнение ППР	ИП Кононученко И.Ф. ИП Терешкин А.А. ООО «Теплоснаб»
9.	26 07.17 09-32	26.07.17 14-50	КТП-32	Т-1 ТМГ11-1600, I сш 10кВ КСО -207	выполнение ППР	-

10.	27.07.17 12-00	27.07.17 18-20	КТП-29	Шкаф ввод ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ. ТМЗ-1000кВА, сш 0,4кВ, ШР-3	выполнение ППР	ООО «Престо плюс», ИП Богомолов В.А, ИП Старых Е.Н. ООО «Осколдревкомплект» ООО «ВИСТ-КВС» ООО «Агро-С», ООО «ДМ- Инвест»
11.	31.07.17 09-23	31.07.17 15-27	КТП-32	Т-2 ТМГ11-1600, I I сш 10кВ КСО -207	выполнение ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2017г.

№ пп	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень потребителей 3-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	03.08.17 08-30	03.08.17 15-20	ПС-110/10	Т-1 ТРДН -25/МВА	выполнение ППР	
2.	07.08.17 08-45	11.08.17 14-40	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР	
3.	14. 08.17 08-55	23..08.17 15-00	ПС-110/10	РШ-110кВ.№2 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№2 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№2– РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1 РЛ-110кВ.№2 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР	
4.						

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2017г.

№ пп	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень потребителей 3-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	11.09.17 09-00	14.09.17 13-49	ПС-110/10	РШ-110кВ.№2 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№2 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№2 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР	
2.	18.09.17 09-00	29.09.17 15-30	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР	

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко