

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1	23.01.19 09-10	23.01.19 15-45	РП-1	ячейка №9 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
2	28.01.19 09-10	28.01.19 16-00	РП-1	ячейка №8 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
3	28.01.19 09-00	28.01.19 15-40	ПС-110/10	ячейка №6- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630- 20	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1	01.02.19 14-00	14.02.19 10-50	РП-1	ячейка №10 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Реконструкция	-
2	08.02.19 13-00	Продолжается работа	РП-1	ячейка №15 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Реконструкция	-
3	11.02.19 09-30	11.02.19 14-20	РП-6	ячейка №2 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Замена Т.Т.	-
4	19.02.19 09-20	19.02.19 15-15	РП-2	ячейка №15 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
5	19.02.19 09-15	19.02.19 14-50	ПС-110/10	ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
6	20.02.19 09-20	20.02.19 15-00	ПС-110/10	ячейка №36 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
7	20.02.19 09-20	20.02.19 15-30	РП-2	ячейка №3 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630/20 привод ППО-10У2, РВЗ-10/1000	Текущий ремонт	-
8	21.02.19 09-35	21.02.19 15-25	ПС-110/10	ячейка №10 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
9	21.02.19 09-38	21.02.19 15-30	РП-2	ячейка №12 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630/20 привод ППО-10У2, РВЗ-10/1000	Текущий ремонт	-
10	25.02.19 09-00	25.02.19 14-40	ПС-110/10	ячейка №8 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/1000/20, привод ППВ-10	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1	08.02.19 13-00	13.03.19 14-55	РП-1	ячейка №15 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Реконструкция	-
2	22.03.19 09-20	22.03.19 15-00	КТП-5	I и II секции шин 0,4кВ	Текущий ремонт	ИП. Лесковец Н.Ф. ООО «ЭКО Протеин» ООО «Магистр» ООО «Старооскольский центр КАМАЗ» МБУ «Пассажи́рское» ООО «Оскольский пекарь» ООО «Компания триас» ООО «Гент сервис»
3	27.03.19 09-30	27.03.19 14-20	РП-4	ячейка №12 шкаф КВП- 10/13-630с НАМИ---10	Текущий ремонт	-
4	28.03.19 09-20	28.03.19 14-35	РП-4	ячейка №12 шкаф КВП- 10/13-630с НАМИ---10	Текущий ремонт	-
5	29.03.19 09-10	29.03.19 13-35	РП-4	ячейка №4 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14, ТСН-1 ТМ-40кВА	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1	01.04.19 09-15	01.04.19 14-45	РП-4	ячейка №4 - шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14, ТСН-1 ТМ-40кВА	Текущий ремонт	-
2	02.04.19 09-40	03.04.19 15-35	ПМ-110/10	Ячейка №7 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
3	02.04.19 10-07	02.04.19 15-10	РП-4	ячейка №12 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	-
4	03.04.19 09-35	03.04.19 15-00	РП-4	ячейка №8 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	-
5	04.04.19 08-58	05.04.19 14-25	ПМ-110/10	Ячейка №39 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
6	04.04.19 09-36	04.04.19 15-20	РП-4	ячейка №2 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	
7	05.04.19 09-15	05.04.19 14-50	РП-4	ячейка №5 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	
8	09.04.19 09-15	09.04.19 16-05	РП-4	ячейка №1 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	
9	11.04.19 09-15	11.04.19 14-00	РП-4	ячейка №6 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14,	Текущий ремонт	
10	12.04.19 09-10	12.04.19 14-20	РП-4	ячейка №10 шкаф КВП- 10/13-630 с ВВ/ТЕЛ-10-20/1000У2	Текущий ремонт	
11	13.04.19 09-40	13.04.19 16-35	РП-4	И и II секции шин 10кВ	Текущий ремонт	ООО «Индустрия строительства». ООО «ЛЭГ-Центр», ЗАО «Старооскольская опалубка», ООО «Евролига», ООО «НПКФ «Оскольские огнеупоры», ЗАО «Атлант», ООО «ЕОРехнологии», ООО «РИК Строй», ИП Кожевников, ООО «РЭК».

12	15.04.19 09-45	15.04.19 13-25	ТП-10	Т-1 ТМ-400/10	Текущий ремонт	-
13	15.04.19 14-00	15.04.19 15-45	ТП-10	Т-2 ТМ-400/10	Текущий ремонт	-
14	24.04.19 09-35	24.04.19 15-05	КТП-5	Шкаф ввода 10кВ №1. Т-1 ТМЗ-1000/10	Текущий ремонт	-
15	25.04.19 09-58	25.04.19 14-30	РП-4	ячейка №3 шкаф КВП- 10/13-630 с ВВ/TEL-10-20/1000У2	Текущий ремонт	-
16	25.04.19 09-30	25.04.19 15-20	КТП-5	Шкаф ввода 10кВ №2. Т-2 ТМЗ-1000/10	Текущий ремонт	-
17	26.04.19 09-30	226.04.19 14-10	РП-4	ячейка №7 шкаф КВП- 10/13-630 с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14, КТПН-2 ТМ-160кВА	Текущий ремонт	ООО «Евролига», ООО «НПКФ «Оскольские огнеупоры», ООО «ЛЭГ-Центр»,

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1	23.05.19 12-17	23.05.19 15-30	РП-1	КВЛ-10кВ. №1/26	Установка РЛНД-10	ЗАО «Дизайн Ренессанс», ООО Фирма «М-Стиль», ЗАО «КСК», ООО «ТЭК АвтоГруз», ЗАО «Оскол-ТЭК», ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ» (нефтебаза) ИП Боровенский А. Ю.

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	25.06.19 09-15	25.06.19 14-5	РП-1	Ячейка №9а шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	ППР	-
2.	25.06.19 09-15	25.06.19 14-50	ТП-«ФОРБО»	трансформатор Т-1 400кВА, I сш 10кВ	ППР	-
3.	26.06.19 09-00	26.06.19 15-00	РП-1	Ячейка №20 шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	ППР	-
4.	26.06.19 09-00	26.06.19 15-00	ТП-«ФОРБО»	трансформатор Т-2 400кВА, II сш 10кВ	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование Электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1. 1	01.07.19 09-05	05.07.19 13-37	ПС-110/10	ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, КЗ-110кВ № 2– КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	ППР	-
2.	08.07.19 09-20	12.07.19 14-37	ПС-110/10	ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	ППР	-
3.	11.07.19 12-30	11.07.19 15-30	КТПН-4А	КТПН-72 с ТМ-630/10	ППР	-
4.	16.07.19 13-00	16.07.19 16-20	КТПН-7	КТПН-72 с ТМ-400/10	ППР	ООО «Криоген», ООО «ЮНИВЕР»
5.	25.07.19. 08-40	26.07.19. 14-00	ПС-110/10	ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД ячейки №40, №51, шкаф КРУ-ХИ с ВМПП-10/1000/20, привод ППВ-10	ППР	-
6.	30.07.1-9 12-00	30.07.19 15-48	КТПН-8	КТПН-72 с ТМ-400/10	ППР	ИП Боровенский А.Ю., ЗАО «КСК», Автопех ЗАО «Оскол ТЭК», ООО ТЭК «Автогруз».

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	16.08.19 10-00	19.08.19 11-00	ПС-110/10	ячейки №25 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/1000/20, привод ППВ-10	ППР	-
2.	21.08.19 09-17	21.08.19 16-00	ПС-110/10	ячейки №32 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2019г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	04. 09 .19 09-30	04.09.19 15-00	ПС-110/10	ОД-110кВ.№ -1 ОД-150М/630 привод ШПОД,	ППР	-
2.	05.09 .19 09-17	06.09.19 11-30	ПС-110/10	ОД-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД,	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электро-установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	08.10.19 09-30	08.10.19 15-00	РП-1	Ячейка №21 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А, «Орион-2-Л»	ППР	-
2.	08.10.19 09-40	08.10.19 14-45	КТП-31	РУ-10кВ. яч. №2 шкаф КСО-207-06.2; яч. №1 шкаф КСО-207-02.1 с SL-12-ВТВ У3; Т-1 тр-р ТМГ11-1600 10 У3	ППР	-
3.	09.10.19 09-15	09.10.19 15-00	РП-1	Ячейка №22 шкаф КСО- 298-8ВВ-600 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А, «Орион-2-Л»	ППР	-
4.	09.10.19 09-17	09.10.19 14-45	КТП-31	РУ-10кВ. яч. №3 шкаф КСО-207-06.2; яч. №4 шкаф КСО-207-02.1 с SL-12-ВТВ У3; Т-2 тр-р ТМГ11-1600 10 У3	ППР	-
5.	24.10.19 09-35	24.10.19 15-00	РП-1	Ячейка №13 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А, «Орион-2-Л»	ППР	-
6.	24.10.19 09-45	24.10.19 14-30	КТП-32	РУ-10кВ. яч. №2 шкаф КСО-207-06.2; яч. №1 шкаф КСО-207-02.1 с SL-12-ВТВ У3; Т-2 тр-р ТМГ11-1600 10 У3	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабре 2019г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	04.12.19 09-05	04.12.19 09-55	ТП-1	РУ-0,4кВ Iсш	Ремонт вводного рубильника ввод №1	ООО «Строй-Бетон»
2.	06.12.19 09-23	06.12.19 09-50	КТП-11	РУ-0,4кВ Iсш	Монтаж м/конструкций	ИП Кожевников
3.	06.12.19 08-58	06.12.19 10-00	ТП-10	РУ-0,4кВ I с.ш	Замена трансфор-ров тока	ИП Халеев В.И.
4.	06.12.19 13-40	06.12.19 14-05	КТП-13	РУ-0,4кВ II с.ш	Монтаж м/конструкций	Бит-хранилище АО «Оскольские дороги» ИП. Васильев А.А. ООО НПО «Гидропривод» ООО «Домостроитель»
5.	09.12.19 09-25	09.12.19 09-50	КТП-5	РУ-0,4кВ Iсш	Монтаж м/конструкций	ООО «Оскольский пекарь» МБУ «Пассажирское» ООО «ЭкоПротеин»
6.	10.12.19 09-15	10.12.19 09-45	КТП-5	РУ-0,4кВ I Iсш	Монтаж м/конструкций	ООО «Магистр» ООО «Гент-Сервис» ООО «Компания «Триас» ООО «СО АЦ»
7.	10.12.19 09-00	10.12.19 12-00	РП-8	Ячейка №5 шкаф КСО-207-55.4 с трансформатором ТМ-25	ППР	
8.	10.12.19 13-20	10.12.19 15-40	РП-8	Ячейка №6 шкаф КСО-207-55.4 с трансформатором ТМ-25	ППР	
9.	12.12.19 13-20	12.12.19 15-35	КТП-29	Шкаф ввода 10кВ ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	ИП Богомолов ООО «ДМ Инвест» ИП Старых ООО «Осколдревкомплект» ООО «Престо плюс» ООО «ВИСТ КВС» ООО «Оскол лед» ООО «Трейд сервис»

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко