

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	10.01.20г 09-10	10.01.20г 14-00	ПС-110/10	Ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
2.	13.01.20г 08-45	13.01.20г 13-50	ПС-110/10	Ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
3.	16.01.20г 09-15	16.01.20г 11-00	РП-3	Ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-0У2	ППР	-
4.	16.01.20г 13-17	16.01.20г 14-45	ПС-110/10	Ячейка №37шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
5.	17.01.20г 09-15	17.01.20г 14-10	ПС-110/10	Ячейка №31шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
6.	21.01.20г 09-07	21.01.20г 15-05	РП-1	Ячейка №7 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2	ППР	-
7.	22.01.20г 09-05	22.01.20г 15-05	ПС-110/10	Ячейка №21шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
8.	24.01.20г 09-05	24.01.20г 14-00	ПС-110/10	Ячейка №17шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
9.	28.01.20г 09-15	28.01.20г 10-45	ТП-1	Трансформатор Т-2 ТМВМ-630/10/0,4	Устранение течи масла	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	07.02.20г 09-10	07.02.20г 11-05	РП-1	Ячейка №13 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А, «Орион-2-Л»	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
2.	11.02.20г 08-50	11.02.20г 13-00	РП-2	Ячейка №17 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
3.	12.02.20г 08-48	12.02.20г 11-20	РП-2	Ячейка №16 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
4.	14.02.20г 09-25	14.02.20г 10-45	ПС-110/10	Ячейка №13шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
5.	14.02.20г 10-09	14.02.20г 13-05	РП-2	Ячейка №30 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
6.	18.02.20г 09-25	18.02.20г 15-20	КТП-14	Т-1 ТМ-400	ППР	-
7.	18.02.20г 09-20	18.02.20г 15-40	РП-2	Ячейка №9 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
8.	19.02.20г 09-05	19.02.20г 14-40	ПС-110/10	Ячейка №21шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
9.	26.02.20г 09-43	26.02.20г 15-50	РП-2	Ячейка №28 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
10.	26.02.20г 09-57	26.02.20г 15-00	КТП-29	КЛ-10кВ ААШв 3х120	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	ООО «Трейд Сервис», ИП Старых, ИП Фомин, ООО «Престо плюс», ООО «Осколдревкомплект», ООО «ВИСТ КВС», ООО «Оскол лед», ООО «ДМ Инвест».
11.	27.02.20г 09-10	27.02.20г 14-30	РП-2	Ячейка №28 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	10.01.20г 09-10	10.01.20г 14-00	ПС-110/10	Ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
2.	13.01.20г 08-45	13.01.20г 13-50	ПС-110/10	Ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
3.	16.01.20г 09-15	16.01.20г 11-00	РП-3	Ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-0У2	ППР	-
4.	16.01.20г 13-17	16.01.20г 14-45	ПС-110/10	Ячейка №37шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
5.	17.01.20г 09-15	17.01.20г 14-10	ПС-110/10	Ячейка №31шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
6.	21.01.20г 09-07	21.01.20г 15-05	РП-1	Ячейка №7 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2	ППР	-
7.	22.01.20г 09-05	22.01.20г 15-05	ПС-110/10	Ячейка №21шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
8.	24.01.20г 09-05	24.01.20г 14-00	ПС-110/10	Ячейка №17шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
9.	28.01.20г 09-15	28.01.20г 10-45	ТП-1	Трансформатор Т-2 ТМВМ-630/10/0,4	Устранение течи масла	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	07.02.20г 09-10	07.02.20г 11-05	РП-1	Ячейка №13 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А, «Орион-2-Л»	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
2.	11.02.20г 08-50	11.02.20г 13-00	РП-2	Ячейка №17 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
3.	12.02.20г 08-48	12.02.20г 11-20	РП-2	Ячейка №16 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
4.	14.02.20г 09-25	14.02.20г 10-45	ПС-110/10	Ячейка №13шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	-
5.	14.02.20г 10-09	14.02.20г 13-05	РП-2	Ячейка №30 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
6.	18.02.20г 09-25	18.02.20г 15-20	КТП-14	Т-1 ТМ-400	ППР	-
7.	18.02.20г 09-20	18.02.20г 15-40	РП-2	Ячейка №9 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
8.	19.02.20г 09-05	19.02.20г 14-40	ПС-110/10	Ячейка №21шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
9.	26.02.20г 09-43	26.02.20г 15-50	РП-2	Ячейка №28 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
10.	26.02.20г 09-57	26.02.20г 15-00	КТП-29	КЛ-10кВ ААШв 3х120	Ремонт концевой муфты кабеля 10 кВ.	ООО «Трейд Сервис», ИП Старых, ИП Фомин, ООО «Престо плюс», ООО «Осколдревкомплект», ООО «ВИСТ КВС», ООО «Оскол лед», ООО «ДМ Инвест».
11.	27.02.20г 09-10	27.02.20г 14-30	РП-2	Ячейка №28 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	03.03.20г 08-30	03.03.20г 11-30	ПС-110/10	Ячейка №21 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-
2.	11.03.20г 09-10	11.03.20г 15-30	КТП-11	Ввод 10кВ.№1. ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ Шкаф отходящих линий 10кВ№1. Тран-р Т-1.ТМЗ-400	ППР. Ремонт кабельной муфты	-
3.	12.03.20г 09-15	12.03.20г 15-00	РП-1	Ячейка №24 шкаф КСО- 298-8ВВ-600 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220	Перемонтаж цепей сигнализации	-
4.	12.03.20г 09-15	12.03.20г 13-30	КТП-11	Ввод 10кВ.№2. ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ Шкаф отходящих линий 10кВ№2. Тран-р Т-2.ТМЗ-400	ППР. Ремонт кабельной муфты	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	10.04.20г 09-10	10.04.20г 14-15	РП-1	Ячейка №26 шкаф КСО- 298-8ВВ-600 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220 КВЛ-10кВ №1/26.	ППР	ЗАО «Дизайн Ренессанс», ООО Фирма «М-Стиль». ЗАО «КСК», ООО «ТЭК АвтоГруз», ЗАО «Оскол-ТЭК», ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ» (нефтебаза) ИП Боровенский А. Ю.
2.	12.04.20г 08-20	12.04.20г 13-10	ТП-1	РУ—10кВ П сш	Реконструкция РУ-10кВ.	ГСК «Котел»
3.	12.04.20г 09-15	16.04.20г. 16-00	ПС-110/10	Ячейка №30 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР, Перемонтаж цепей РЗА	-
4.	15.04.20г 09-20	15.04.20г 15-20	РП-2	Ячейка №20 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
5.	23.04.20г .08-50	24.04.20г 14-00	РПЗ	Ячейка №6 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	ППР	-
6.	23.04.20г .08-50	24.04.20г 13-40	ПС-110/10	Ячейка №44 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	13.05.20г 13-30	13.05.20г 15-42	РП-3	II с.ш. 10 кВ.	ППР	АО «БСК – Староскольское»
2.	14.05.20г 13-00	14.05.20г 16-05	РП-3	I с.ш. 10 кВ.	ППР	СТМ АО «КМАПЖС»
3.	25.05.20г 09-25	28.05.20г 15-10	ПС-110/10	Ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10	реконструкция	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	05.06.20г 12-20	05.06.20г 14-30	КТП-13	І с.ш. Іс.ш. 0,4кВ.	ППР	И.П. ВАСИЛЬЕВ ООО «РемСтройМонтажник» НПО «Гидропривод» ООО «Домостроитель»
2.	10.06.20г 09-00	10.06.20г 15-38	РП-6	Ячейка №2 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
3.	18.06.20г 09-15	18.06.20г 11-30	РП-8	Ячейка №8 шкаф КСО-207-55.4 С ВВ/TEL-10-20/1000-У2	ППР	-
4.	19.06.20г 13-25	19.06.20г 15-10	ТП-10	Ісш. 0,4кВ. шкафы ЦО-70	ППР	ООО «Приосклье» ИП Халеев В.И. ИП Сарухонян С.Г.
5.	29.06.20г 13-25	29.06.20г 15-20	КТПН-4А	КТП-ВЭ-72У с ТМ-630/10, РВЗ-10	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	08.07.20г 09-03	08.07.20 г15-10	ТП-10	Ввод 0,4 кВ. №1	Замена вводного автомата	-
2.	09.07.20г 09-20	09.07.20 г10-50	КТП-4	Исш. 10 кВ	ППР	-
3.	09.07.20г 13-15	09.07.20 г 15-00	КТП-4	II сш. 10 кВ	ППР	-
4.	15.07.20г 09-00	15.07.20 г 14-25	ТП-10	Ввод 0,4 кВ. №2	Замена вводного автомата	-
5.	16.07.20г 09-00	16.07.20 г 15-00	ТП-10	Ввод 0,4 кВ. №1	Замена вводного автомата	-
6.	20.07.20г 09-20	24.07.20 г 14-15	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25МВА, ОД-110кВ.№1 ОД-150М/630 привод ШПКМ, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, РШ-110кВ.№1 РНДз-1б-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ЗОН-110кВ №1– ЗОН-110 привод ПРН-11 РВС-110кВ №1– РВС-33,3х3. РЛ-110кВ.№1 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	ППР	-
7.	27.07.20г 09-35	31.07.20 г 14-38	ПС-110/10	Т-2 ТРДН-25МВА, ОД-110кВ.№2 ОД-150М/630 привод ШПОД,, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, РШ-110кВ.№2 РНДз-1б-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11 РВС-110кВ №2– РВС-33,3х3 РЛ-110кВ.№2 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	ППР	-

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2020 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	03.08.20г 09-05	06.08.20г 14-40	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25МВА, РВС-110кВ №1– РВС-33,3х3. РШ-110кВ.№ 1 РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М РС-110кВ.№ 1 РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М.	ППР	-
2.	17.08.20г 13-08	20.08.20г 15-00	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25МВА, РС-110кВ.№ 1 РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М..	Замена масла в РПН Т-1, ППР РС-110	-
3.	31.08.20г. 14-15	31.08.20г. 14-50	КТП-14	Щ.ш. 0,4кВ	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко