

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электроустановки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 13.01.21г 08-54 | 13.01.21г 15-20 | ПС-110/10 | ВВ яч. 45 | ППР | - |
| 2. | 14.01.21г 09-05 | 14.01.21г 15-30 | ПС-110/10 | ВМ яч. 35 | ППР | - |
| 3. | 21.01.21г 08-47 | 21.01.21г 15-15 | ПС-110/10 | ВМ яч. 12 | ППР | - |
| 4. | 26.01.21г 09-05 | 26.01.21г 15-30 | ПС-110/10 | ВМ яч. 1 | ППР | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электро- установки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 10.02.21г 09-00 | 10.02.21г 14-30 | РП-2 | ячейка №15, отходящая КЛ-10кВ | трассировка КЛ-10кВ | - |
| 2. | 15.02.21г 09-22 | 15.02.21г 15-15 | ПС-110/10 | ячейка №10 | ППР | - |
| 3. | 25.02.21г 09-00 | 25.02.21г 9-45 | КТП-13 | РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | ППР | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электро- установки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 23.03.21г 09-10 | 23.03.21г 15-10 | ПС-110/10 | ячейка №10 | ППР | - |
| 2. | 24.03.21г 08-47 | 24.03.21г 15-00 | ПС-110/10 | ячейка №18 | ППР | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименован ие электро- установки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|----------|--------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|--|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 23.04.21г 09-30 | 23.04.21г. 14-35 | РП-3 | ячейка №8 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2 | ППР | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электроустановки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|---|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 12.05.21г 09-05 | 12.05.21г. 15-19 | ПС-110/10 | ячейка №36 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20, привод ППВ-10 | Подготовительные работы к реконструкции | - |
| 2. | 19.05.21г 09-30 | 19.05.21г 11-00 | РП-3 | РУ-0,4кВ. I сш шкафы ЩО-70 | ППР | ООО «Юникс Профи», ЗАО «ОЭМК Втормет», ООО «Плеяда», ИП Ктитаров В.И. |
| 3. | 19.05.21г 13-20 | 19.05.21г 14-00 | РП-3 | РУ-0,4кВ. I I сш шкафы ЩО-70 | ППР | - |
| 4. | 20.05.21г 13-30 | 20.05.21г 15-30 | КТПН-45 | ТМ-400кВА | ППР | ИП. Михайлова. |
| 5. | 24.05.21г 10-00 | 24.05.21г 14-30 | КТПН-8 | ТМ-400кВА | ППР | ИП Боровенский, ЗАО «КСК», ООО «АвтоГруз», ЗАО «Оскол-Тэк». |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электро- установки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 10.06.21г 08-50 | 10.06.21г. 14-40 | РП-1 | ячейка №15 КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220 | Замена ВВ | ООО «ГрейнСервис» |
| 2. | 21.06.20г 10-00 | 25.06.20г 14-50 | ПС-110/10 | Ячейка №36 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |
| 3. | 25.06.20г 09-25 | отключена | ПС-110/10 | Ячейка №44 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электроустановки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 05.07.21г 08-50 | 23.07.21г. 14-59 | ПС-110/10 | Т-1 ТРДН-25000/110/10 | Капитальный ремонт | - |
| 2. | 25.06.20г 09-25 | 08.07.21г 15-15 | ПС-110/10 | Ячейка №44 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |
| 3. | 13.07.21г 09-00 | Работа продолж. | ПС-110/10 | Ячейка №37 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |
| 4. | 27.07.21г 08-50 | 27.07.21г 15-46 | РП-2 | Ячейка №17 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20, привод ППО-10У2 | Замена Т.Т. | - |
| 5. | 28.07.21г 08-50 | 28.07.21г 15-40 | РП-2 | Ячейка №16 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20, привод ППО-10У2 | Замена Т.Т. | - |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2021 года.

| № п/п | Дата и время | | Наименование электроустановки | Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования | Причина вывода в ремонт | Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|---|
| | ввода в ремонт | вывода после ремонта | | | | |
| 1. | 13.07.21г 09-00 | 18.08.21г 14-50 | ПС-110/10 | Ячейка №37 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |
| 2. | 18.08.21г 09-20 | Продолж. работа | ПС-110/10 | Ячейка №39 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | реконструкция | - |
| 3. | 20.08.21г 09-00 | 20.08.21г 14-50 | ПС-110/10 | Ячейка №39 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | ППР | - |
| 4. | 20.08.21г 09-00 | 20.08.21г 15-10 | РП-6 | Ячейка №10 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | Ремонт привода | - |
| 5. | 25.08.21г 13-00 | 25.08.21г 15-10 | КТП-11 | Исш-0,4кВ. | Подключение КЛ-0,4кВ. | ООО «РикСтрой» |
| 6. | 26.08.21г 08-50 | 26.08.21г 15-07 | РП-6 | Ячейка №10 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10 | Проверка после ремонта | |

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко