

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	11.01.22 08-10	11.01.22 17-11	ПС-110/10	Ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
2.	12.01.22 08-20	12.01.22 15-05	ПС-110/10	Ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
3.	13.01.22 08-20	13.01.22 15-40	ПС-110/10	Ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
4.	14.01.22 08-42	14.01.22 14-25	ПС-110/10	Ячейка №17 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
5.	17.01.22 09-16	17.01.22 15-45	КТП-28	ТМ-1000кВА	ППР	-
6.	18.01.22 08-15	18.01.22 16-00	ПС-110/10	Ячейка №20 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	ППР	-
7.	19.01.22 09-30	19.01.22 15-12	ПС-110/10	Ячейка №41 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10/1000	ППР	-
8.	20.01.22 08-21	20.01.22 15-07	ПС-110/10	Ячейка №2 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10/1000	ППР	-
9.	21.01.22 09-10	21.01.22 14-22	ПС-110/10	Ячейка №4 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10/1000	ППР	-
10.	24.01.22 08-19	24.01.22 15-37	ПС-110/10	Ячейка №45 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10/1000	ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в февраль 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
11.	01.02.22 09-15	01.02.22 15-20	ПС-110/10	Ячейка №23 шкаф КРУ-ХП с НАМИ-10, РВО-10	ППР	-
12.	02.02.22 08-55	02.02.22 15-20	ПС-110/10	Ячейка №29 шкаф КРУ-ХП с НАМИ-10, РВО-10	ППР	-
13.	03.02.22 09-10	03.02.22 15-25	ПС-110/10	Ячейка №22 шкаф КРУ-ХП с НАМИ-10, РВО-10	ППР	-
14.	04.02.22 08-50	04.02.22 14-20	ПС-110/10	Ячейка №28 шкаф КРУ-ХП с НАМИ-10, РВО-10	ППР	-
15.	11.02.22 09-42	11.02.22 13-45	РП-2	ячейка №9 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
16.	14.02.22 09-20	14.02.22 11-10	РП-2	ячейка №26 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
17.	14.02.22 13-15	14.02.22 14-55	РП-2	ячейка №30 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
18.	15.02.22 09-00	15.02.22 10-00	РП-2	ячейка №15 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
19.	16.02.22 09-10	16.02.22 10-30	РП-2	ячейка №24 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
20.	16.02.22 09-32	16.02.22 10-30	РП-2	ячейка №30 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
21.	18.02.22 08-55	18.02.22 10-00	РП-2	ячейка №7 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-
22.	18.02.22 13-15	18.02.22 14-10	РП-2	ячейка №22 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Замена электросчетчика	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	16.03.22. 09-50	16.02.22. 13-50	РП-1	Ячейка №21 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А,	Текущий ремонт	-
2.	17.03.22. 09-05	17.02.22. 14-45	РП-1	Ячейка №22 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А,	Текущий ремонт	-
3.	21.03.22. 08-50	21.02.22. 14-45	РП-1	Ячейка №11 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
4.	22.03.22. 08-35	22.02.22. 14-45	РП-1	Ячейка №8 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
5.	23.03.22. 08-05	23.02.22. 15-05	РП-1	Ячейка №14 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
6.	24.03.22. 08-50	24.02.22. 14-50	РП-1	Ячейка №15 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А	Текущий ремонт	-
7.	25.03.22. 08-50	25.02.22. 14-05	РП-1	Ячейка №10 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А,	Текущий ремонт	
8.	25.03.22. 08-50	25.02.22. 14-05	РП-1	КТПН-7	Текущий ремонт	ООО «Криоген». ООО «Юнивер»

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	12.04.22. 08-50	12.04.22. 14-05	РП-1	Ячейка №13 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А,	Текущий ремонт	-
2.	20.04.22. 08-45	20.04.22. 14-51	РП-1	Ячейка №1 шкаф КСО- 272 НТМИ-10	Текущий ремонт	-
3.	21.04.22. 08-39	21.04.22. 14-25	РП-1	Ячейка №4 шкаф КСО-272 НТМИ-10	Текущий ремонт	-
4.	22.04.22. 08-47	22.04.22. 14-05	РП-1	Ячейка №19 шкаф КСО-272 РВО-10, ТМ-25кВА	Текущий ремонт	-
5.	28.04.22. 08-35	28.04.22. 15-30	РП-1	Ячейка №16 шкаф КСО-272 РВО-10, ТМ-25кВА	Текущий ремонт	-

Заместитель начальника ЦСП

С.Н. Чунчуков

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	05.05.22. 09-10	05.05.22. 14-40	РП-4	ячейка №9 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПП-10-630-20 привод ПЭВ-14. ТМ-40	Текущий ремонт	-
2.	16.05.22. 09-35	16.05.22. 14-35	РП-6	Ис.ш -10кВ. А-80х8, ОФР-10-750, РВО-10	Текущий ремонт	ООО «Исследователь КМА», МУП «Оскольские дороги»
3.	17.05.22. 10-10	работа - продолж.	ПС-110/10	Т-2 ТРДН-25000/110-76-У1. РЛ-110кВ.№ 2 РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М, РШ-110кВ.№ - 2РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№- 2 РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ- 220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2– РВС-33,3х3.	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	17.05.22. 10-10	17.06.22. 11-50	ПС-110/10	Т-2 ТРДН-25000/110-76-У1. РЛ-110кВ.№ 2 РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М, РШ-110кВ.№ - 2РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№ -2 ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№- 2 РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2– РВС-33,3х3.	Текущий ремонт	-
2.	20.06.22. 10-12	24.06.22. 12-37	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25000/110-76-У1.	Текущий ремонт	-
3.	25.06.22. 20-20	Работа продолжа ется	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25000/110-76-У1.	Текущий ремонт	-
4.	29.06.22. 09-11	29.06.22. 14-55	РП-2	ячейка №20- шкаф КСО-28 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	25.06.22. 20-20	Работа продолжается	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25000/110-76-У1.	Текущий ремонт	-
2.	01.07.22. 08-55	01.07.22. 13-50	РП-3	Т-1 ТМ-400кВА	Текущий ремонт	-
3.	04.07.22. 09-02	04.07.22. 16-03	РП-2	ячейка №22- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
4.	04.07.22. 09-02	04.07.22. 16-03	КТПН-22	ТМ-400	Текущий ремонт	ООО «МежРегионДорМетСнаб»
5.	05.07.22. 08-55	05.07.22. 14-50	РП-3	Т2 ТМ-400кВА	Текущий ремонт	-
6.	05.07.22. 08-55	05.07.22. 14-50	РП-3	ячейка №10 КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
7.	05.07.22. 08-55	05.07.22. 13-35	ТП-10	Т2 ТМ-400кВА	Текущий ремонт	
8.	18.07.22. 08-45	18.07.22. 15-06	ТП-10	Т-1 ТМ-400кВА	Текущий ремонт	
9.	20.07.22. 09-10	20.07.22. 11-25	ТП-10	Ис.ш.-0,4кВ, Ис.ш.-10кВ.	Текущий ремонт	ИП Халеев В.И., ООО «Приоскобье»,
10.	21.07.22. 08-45	21.07.22. 11-55	ТП-10	Пс.ш.-0,4кВ, Пс.ш.-10кВ.	Текущий ремонт	ГСК «Котел», ИП Монаков А.Н., ИП Кононученко И.Ф., ООО «Теплоснаб».

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	25.06.22. 20-20	10.08.22 14-53	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25000/110-76-У1.	Текущий ремонт	-
2.	08.08.22. 09-00	08.08.22. 15-20	ТП-1	Ис.ш.-0,4кВ, Ис.ш.-10кВ. Т-1 630кВА	Текущий ремонт	ООО «СТРОЙ-БЕТОН»
3.	09.08.22. 09-27	09.08.22. 14-30	РП-2	ячейка №17- шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
4.	11.08.22. 09-05	11.08.22. 15-20	ТП-1	Пс.ш.-0,4кВ, Пс.ш.-10кВ. Т-2 630кВА	Текущий ремонт	ИП Крушевский С.А. ИП Усик С.Н. ООО «ПромМашКомплект» ООО «ЭКОПРОТЕИН» ГСК «Котел»
5.	12.08.22. 08-30	12.08.22. 09-20	РП-1	Ячейка №17 шкаф КСО- 272 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВУ/TEL-220-0.5А	Замена счетчика эл.эн.	-
6.	23.08.22. 09-00	23.08.22. 16-20	ПС-110/10	Ячейка №9 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Текущий ремонт	-
7.	30.08.22. 08-15	33.08.22. 15-00	ПС-110/10	Ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» сентябре 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	08.09.22. 08-30	08.09.22 15-01	КТП-57	Т-400кВА	Текущий ремонт	-
2.	08.09.22. 08-30	08.09.22 15-01	РП-8	Яч.№8 шкаф КСО-2 с ВВ/TEL-10-20/1000У-2, ВU/TEL-220-0.5А	Текущий ремонт	-
3.	09.09.22. 08-55	09.09.22. 13-35	КТП-13	І с.ш. Пс.ш. 0,4кВ.	Текущий ремонт	ООО НПО «Гидропривод», ИП Васильев С.А. ООО «Домостроитель», ООО «РемСтройМонтажник»
4.	22.09.22 09-05	22.09.22 16-15	РП-4	Яч.№ 7 - шкаф КВЭ-1013 с ВМПЭ-10-630-20 привод ПЭВ-14	Текущий ремонт	ООО» Оскольские огнеупоры» ООО «Технокарбон» ИП Михайлова Ю.В.
5.	22.09.22 09-05	22.09.22 16-15	КТПн -2	Т-160кВА	Перенос КТПн	ООО» Оскольские огнеупоры»
6.	23.09.22 09-05	23.09.22 15-35	РП-3	Яч. № 7 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	Текущий ремонт	-
7.	30.09.22 08-45	30.09.22 14-45	ПС 110/10	Ячейка №6 шкаф КРУ-ХІІ с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	Текущий ремонт	-

Начальник ЦСП



В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» октябре 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	06.10.22. 13-02	06.10.22 15-42	РП-1	Ячейка №26	Подключение КТПН-400 ООО «Юнивер»	ООО «Дизайн Ренессанс» ООО «М-Стиль» Нефтебаза ОАО «ОНС». ООО «Автогруз» ЗАО «Оскол ТЭК» ООО «ГолКлимАльтернатива» ЗАО «КСК»
2.	12.10.22. 13-20	12.10.22 15-15	РП-3	РУ-0,4кВ Исп шкафы ЩО-70	Текущий ремонт	ИП Ктитаров В.И. ООО «АльянсПолимер», ООО «Юникс-профи», ООО «Плеяда», ООО «ОсколАгроТракСервис», ЗАО «ОЭМК-Втормет»
3.	17.10.22. 09-15	17.10.22 15-15	РП-3	Трансформатор Т-2	Замена вводного автоматического выключателя 0,4кВ	
4.	18.10.22. 09-05	18.10.22 14-55	РП-3	Трансформатор Т-1	Замена вводного автоматического выключателя 0,4кВ	

Начальник ЦСП



В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» ноябре 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	03.11.22. 09-05	03.11.22. 13-50	КТПН-4А	КТПН-630 кВА	Текущий ремонт	-
2.	07.11.22. 09-10	07.11.22 11-20	РП-8	Ячейка №5 ТСН-1 ТМ-25кВА	Текущий ремонт	-
3.	07.11.22 11-20	07.11.22 15-15	РП-8	Ячейка №6ТСН-2 ТМ-25кВА	Текущий ремонт	-
4.	08.11.22 13-20	08.11.22 15-07	РП-8	Ячейка №9 ТН- Исш 10кВ 3хЗНОЛ	Текущий ремонт	-
5.	09.11.22 08-45	09.11.22 11-26	РП-8	Ячейка №10 ТН-Псш 10кВ 3хЗНОЛ	Текущий ремонт	-
6.	10.11.22 09-10	10.11.22 15-20	РП-2	Ячейка №16	Ремонт кабельной муфты	-
7.	10.11.22 09-10	10.11.22 15-20	КТП-2	Псш 10кВ, Т-2	Текущий ремонт	-
8.	18.11.22 09-14	18.11.22 14-05	КТП-3	Исш 10кВ, Т-1	Текущий ремонт	-
9.	21.11.22 09-32	21.11.22 15-05	РП-8	Исш 10кВ	Текущий ремонт	-
10.	22.11.22 09-25	22.11.22 15-20	КТП-3	Псш 10кВ, Т-2	Текущий ремонт	-
11.	23.11.22 09-17	Работа продолжа ется	РП-2	Ячейка №24 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	реконструкция	-

Начальник ЦСП



В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» декабрь 2022 года.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	23.11.22 09-17	07.12.22. 11-40	РП-2	Ячейка №24 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	реконструкция	-
2.	08.12.22. 13-00	08.12.22. 15-45	КТПН-7	КТПН-7 тр-р ТМ-400 кВА	ППР	ООО «Криоген», ООО «Юнивер»

Начальник ЦСП



В.А. Осадченко